



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0118/01/2013**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Urządzenie do zmiękczenia wody serii: Elegant synonim: LP RIVERSOFT, ELEGANT RIVERSOFT, LOGA SOFT, EUROPA**

Zawierający / containing: żywice jonowymienne PUROLITE C100E, AMBERLITE IR 120NA, PUROLITE C100

Przeznaczony do / destined: zmiękczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca się aby twardość zmiękczonej wody do spożycia nie była niższa niż 60 mg/l CaCO<sub>3</sub>.  
Do urządzenia należy dołączyć informację o sposobie i czasie regeneracji żywic.

Wytwórca / producer:

INWATER Sp. z o.o. *zalożony w 1918 r*  
60-462 Poznań  
ul. Szarych Szeregów 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for

INWATER Sp. z o.o.  
60-462 Poznań  
ul. Szarych Szeregów 29

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-02-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-02-22 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 22 lutego 2013

The date of issue of the certificate: 22nd February 2013

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

013 T. Poskany